

プロパン・オートガス (Liquefied Petroleum Gas)



危 険

危険有害性情報：

- ・極めて可燃性の高いガス
- ・高圧ガス：熱すると爆発のおそれ
- ・循環器系の障害のおそれ
- ・眠気又はめまいのおそれ
- ・長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系のおそれ

注意書き：

【安全対策】

- ・熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙
- ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・ガス／スプレーの吸入を避けること。

【応急措置】

- ・漏洩ガス火災の場合には：漏洩が完全に停止されない限り消火しないこと。  
安全に対処できるならば着火源を除去すること。
- ・気分が悪い時は、医師の診察／手当を受けること。
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休憩させること。

【保管】

- ・日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。
- ・容器を密閉しておくこと。
- ・部外者が立ち入らない場所に保管すること。

【廃棄】

- ・使用済の容器は速やかに販売事業者へ返却すること。

【輸送】

- ・国連番号 UN1075
- ・緊急時応急措置指針番号 115

幕張燃料株式会社

〒262-0033

千葉市花見川区幕張本郷 1-5-4 幕張本郷三興ビル 201

TEL:043-298-1140 FAX:043-298-1140



# プロパン・オートガス (Liquefied Petroleum Gas)



## 危険

### 危険有害性情報:

- ・極めて可燃性の高いガス
- ・高圧ガス: 熱すると爆発のおそれ
- ・循環器系の障害のおそれ
- ・眠気又はめまいのおそれ
- ・長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系のおそれ

### 注意書き:

#### [安全対策]

- ・熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙
- ・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・ガス/スプレーの吸入を避けること。

#### [応急措置]

- ・漏洩ガス火災の場合には: 漏洩が完全に停止されない限り消火しないこと。—禁煙
- ・吸入が悪い時は、医師の診察/手当を受けること。

#### [保管]

- ・日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。
- ・容器を密閉しておくこと。
- ・部外者が立ち入らない場所に保管すること。

#### [廃棄]

- ・使用済の容器は速やかに販売事業者に返却すること。

#### [輸送]

- ・国連番号 UN1075
- ・緊急時応急措置指針